

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA: Dirección de Gestión Integral del Territorio

SECCIÓN: Departamento de Control Territorial



Tecate, B. C. a 27 de Junio del 2024

LICENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICENCIA: **375/2024**

MANTENIMIENTO INTEGRAL FINSA, S.A. DE C.V.

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE OTORGA LICENCIA PARA LLEVAR A CABO:

- **REFUERZO DE LINEA AEREA DE MEDIA TENSION A RED EXISTENTE EN UN TRAMO DE 4.91KM, DEL KM 144+000 AL KM 144+910 DE LA CARRETERA LIBRE TIJUANA-TECATE.**
- **72 POSTES**
- **3 REGISTROS**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECATE, B.C.

04 JUL 2024

SECCIÓN DE GESTIÓN
GENERAL DEL TERRITORIO

ATENTAMENTE

"UNIENDO LO BUENO DE TECATE"

ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE
SUBDIRECTORA ADMINISTRACION TERRITORIAL





DGIT
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL TERRITORIO

XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL TERRITORIAL

Tecate, B. C. a 10 de junio de 2024

SOLICITUD PARA LICENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. SILVIA KARINA JASSO VALE
SUBDIRECTORA ADMINISTRACION TERRITORIAL
PRESENTE:

DATOS DEL PROPIETARIO Mantenimiento Integral Finsa S.A de C.V.

Nombre: R.L. Luis Lauro Gonzalez Martinez

Firma: 

Clave catastral: _____

Col./Fracc.: Valle Redondo

Calle y Número: Parque Industrial a ubicarse en Camino Vecinal No. 6401

DATOS DE LA OBRA

De acuerdo con el Artículo II-I dispuesto en el reglamento de la Ley de edificaciones vigente en el estado de Baja California, se solicita autorización para la construcción de: Refuerzo de Línea Aérea de media tensión a red existente en un tramo de 4.91 km, del km 144+000 al km 144+910 de la Carretera Libre Tijuana-Tecate

UBICACIÓN

Lote: _____

Manzana: _____

Col./Fracc.: _____

ZONIFICACIÓN (de acuerdo al Reglamento de control territorial)

Vialidades: _____

Número: _____

MATERIALES QUE SE EMPLEARÁN:

Cimentación: _____

Estructura: _____

Pisos: _____

Inst. Eléctrica: (Postes, cable, Tubo PAD, Registros)

Otro: 72 Postes (63 de 12 m. y 9 de 9m. p/retenidas)

- 4919ml Cable tipo ACSR-AW calibre 477

- 200 ml Tubo PAD de 4"

- 3 registros tipo CFE-PVMTBX de 2.6 x 2.6 x 1.5

Superficie de construcción (M²) 6.76 m² x registro

TOTAL DE M²: 20.28 m² (total sup. 3 registros)

SUPERFICIES (SEGÚN EL CASO)

Altura de instalación (ML) 11 m.

Superficie de instalación (M²) 4.9 km

INFORMACIÓN ANEXA (indique con una "X" en el renglón correspondiente)


- Recibo de impuesto predial al corriente
- Constancia de propiedad del predio
- Constancia de deslinde catastral

RESPONSABLES:

Proyectista: _____ No. De Perito: _____

FIRMA DEL PROYECTISTA

Director de obra: Arq. Mauricio Omar Menchaca Rosano No. De Perito: PV-007-2004


FIRMA DEL DIRECTOR DE OBRA